



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от «26» июня 2022 г.

№ 615/н

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 118.13330.2022  
«СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»**

В соответствии с пунктом 16<sup>1</sup> Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 43.1 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие со дня опубликования настоящего приказа прилагаемое Изменение № 1 к СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. № 389/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 1 к СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и

сооружения» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 1 к СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр

И.Э. Файзуллин

**Изменение № 1 к СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009  
Общественные здания и сооружения»**

**Утверждено и введено в действие приказом Министерства  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  
Федерации (Минстрой России) от 26 июля 2022 г. № 615/пр**

**Дата введения – 2022–07–26**

**Раздел 5 Требования к объемно-планировочным решениям**

**Пункт 5.2. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:**

«Требования к входам с учетом доступа МГН следует принимать в соответствии с СП 59.13330, исходя из особенностей размещения общественного здания его статуса (исторического и культурного значения, а также функциональной принадлежности согласно приложению В) и климатических условий строительства. В общественном здании (изолированном блоке помещений общественного назначения, сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН.»

**Пункт 5.16. Изложить в новой редакции:**

«5.16 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения с постоянным пребыванием людей до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м.

Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

- при однорядном расположении лифтов:

- 2,0 м – при глубине кабины лифта до 1,5 м,

- 2,5 м – при глубине кабины лифта от 1,5 до 2,0 м,

- 1,3 глубины лифта – при глубине кабины лифта свыше 2,0 м;

- при двухрядном расположении лифтов – удвоенной глубины кабины меньших размеров, но не менее 1,6 м.

**П р и м е ч а н и е** – Допускается расстояние от дверей наиболее удаленного помещения с постоянным пребыванием людей до двери ближайшего лифта увеличивать до 120 м при условии:

- обоснования увеличения допустимого расстояния по коридору расчетом пожарного риска;

- сокращения среднего времени ожидания пассажирского лифта до 30 с, с подтверждением расчетами вертикального транспорта на стадии проектирования;

- создания мест для отдыха МГН на расстоянии не более 60 м от дверей помещения и от пассажирского лифта».